

এন ই আৰ এক্সপানছন ট্ৰেন্সমিছন লিমিটেড

কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনা : ৪ম মহলা, আৰ এম জেড ইনফিনিটি, প্লট নং ১৫, ফেজ IV, ছেক্টৰ ১৮, গুৰুগ্ৰাম, শ্বাহপুৰ, হাৰিয়ানা ১২২০১৫

জাননী

(ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্ট, ২০০৩ৰ ধাৰা ১৫ৰ উপ-ধাৰা (২)ৰ অধীনত)

১। এন ই আৰ এক্সপানছন ট্ৰেন্সমিছন লিমিটেড, ইয়াৰ কাৰ্যালয় ৪ম মহলা আৰ এম জেড ইনফিনিটি, প্লট নং ১৫, ফেজ IV, ছেক্টৰ ১৮, গুৰুগ্ৰাম, শ্বাহপুৰ, হাৰিয়ানা ১২২০১৫ত অৱস্থিত, যি কোম্পানী আইন, ১৯৫৬ৰ অধীনত গঠিত, ইলেক্ট্ৰিচিটি আইন, ২০০৩ৰ ধাৰা ১৫ৰ উপ-ধাৰা (১)ৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ ওচৰত তলত দিয়া ধৰণে ট্ৰেন্সমিছন লাইন, উপ-কেন্দ্ৰ আৰু আন সম্পদৰ বাবে ট্ৰেন্সমিছন অনুজ্ঞাপত্ৰৰ অনুমোদন বিচাৰিছে

টকা নিবৃত্তত

ক্রমিক নং	লাইন/উপকেন্দ্ৰৰ নাম (স্থান)	লাইন দৈৰ্ঘ্য/ সক্ষমতা	ট্ৰেন্সমিছন মাছুলৰ গোষ্ঠীকৰণ	কমিছন কৰাৰ অনুসূচী	মন্তব্য
১	অসম্ভৱ নতুন ৪০০ কেভি বৰ্ণগৰ (আই এছ টি এছ) ছুইচিং ষ্টেচন স্থাপন (পৰৱৰ্তী সময়ত ৭৬৫ কেভি আৰু ২২০ কেভি স্তৰ স্থাপন কৰিবলগীয়া) পৰৱৰ্তী সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অতিৰিক্ত স্থান : • ৬×১৫০০ এম ডি এ, ৭৬৫/৪০০ কেভি আই টি এছ (১৯×৫০০ এম ডি এ ছিংগল ফেজ এটা স্পেয়াৰ ইউনিটকে ধৰি) লগতে উভয় ভল্টেজ লেভেলত এছচিয়েটেড আই টি চি বে • ৫×৫০০ এম ডি এ, ৪০০×২২০ কেভি আই টি চি টাৰ সৈতে উভয় ভল্টেজ লেভেলত এছচিয়েটেড আই টি চি বে • ৭৬৫ কেভি লাইন বে (ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰৰ বাবে স্থানৰ সৈতে) পৰৱৰ্তী লাইনৰ বাবে ৪৮ সংখ্যক • ৪০০ কেভি লাইন বে (ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰৰ বাবে স্থানৰ সৈতে) পৰৱৰ্তী লাইনৰ বাবে ৪৮ সংখ্যক • ২২০ কেভি লাইন বে ১০ সংখ্যক • ৪×৩৩০ এম ডি এ আৰ, ৭৬৫ কেভি বাছ ৰিয়েক্টৰ (১৩×১১০ এম ডি এ আৰ ছিংগল ফেজ এটা স্পেয়াৰ ইউনিটকে ধৰি) এছচিয়েটেড বেকে ধৰি • ৩×১২৫ এম ডি এ আৰ, ৪২০ কেভি বাছ ৰিয়েক্টৰ এছচিয়েটেড বেস সৈতে • ৭৬৫ কেভি বাছ ছেকচনেলাইজাৰ ১১ ছেট • ৪০০ কেভি বাছ ছেকচনেলাইজাৰ ১১ ছেট • ২২০ কেভি বাছ ছেকচনেলাইজাৰ ১১ ছেট • ২২০ কেভি বাছ কুপলাৰ বেছ ২ সংখ্যক • ২২০ কেভি ট্ৰেন্সফৰ বাছ কুপলাৰ বেছ ২ সংখ্যক	• ৪২০ কেভি, ১×১২৫ এম ডি এ আৰ বাছ ৰিয়েক্টৰ ২ সংখ্যক • ৪০০ কেভি বাছ ৰিয়েক্টৰ বেছ ২ সংখ্যক • ৪০০ কেভি লাইন বেছ ১) ২ সংখ্যক প্ৰত্যেক ১×৮০ এম ডি এ আৰ ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰ সংস্থাপনৰ বাবে ii) ২ সংখ্যক iii) ২ সংখ্যক প্ৰত্যেক ১×৬০ এম ডি এ আৰ ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰ সৈতে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাবে	বাৰ্ষিক ১৮৯৪.৪০ মিলিয়ন	৩৬ মাহ কাৰ্যকৰী হোৱা তাৰিখৰ পৰা	
২	এল আই এল অ'বৰ্তমানৰ বগুহিগাঁও (পাৰাৰ্গ্ৰীড)-বালিপাৰা (পাৰাৰ্গ্ৰীড) ৪০০ কেভি ডি/চি (কুৱাড) লাইন বৰ্ণগৰ (আই এছ টি এছ)ৰ বাবে উভয় চাৰ্কিট	প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ (৪ কিলোমিটাৰ লুপ ইন + ৪ কিলোমিটাৰ লুপ আউট)			
৩	আলিপুৰদুৱাৰ (পাৰাৰ্গ্ৰীড)-বগুহিগাঁও (পাৰাৰ্গ্ৰীড) ৪০০ কেভি ডি/চি (কুৱাড) লাইনৰ বগুহিগাঁও (পাৰাৰ্গ্ৰীড) ইণ্ড আৰু বৰ্ণগৰত টাৰ্মিনেচনৰ বাবে এক্সটেনচন লাইন (আই এছ টি এছ) এছ/এছ সেয়ে আলিপুৰদুৱাৰ (পাৰাৰ্গ্ৰীড)-বৰ্ণগৰ (আই এছ টি এছ) ৪০০ কেভি ডি/চি (কুৱাড) লাইনৰ ডিছকনেকচন	প্ৰায় ১১০ কিলোমিটাৰ অতিৰিক্ত লাইন ছেকচন			
৪	৪২০ কেভি, ১×৮০ এম ডি এ আৰ ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰ সংস্থাপন (৫০০ গুণ এন জি আৰ আৰু এন জি আৰ বাহিপাছ এৰেঞ্জমেণ্টৰ সৈতে) বৰ্ণগৰ (আই এছ টি এছ) ইণ্ড প্ৰত্যেক চাৰ্কিট আলিপুৰদুৱাৰ (পাৰাৰ্গ্ৰীড)-বৰ্ণগৰ ৪০০ কেভি ডি/চি (কুৱাড) লাইন সৃষ্টি আলিপুৰদুৱাৰ (পাৰাৰ্গ্ৰীড)-বগুহিগাঁও (পাৰাৰ্গ্ৰীড) ৪০০ কেভি ডি/চি (কুৱাড) লাইন বগুহিগাঁও (পাৰাৰ্গ্ৰীড) ইণ্ডৰ পৰা বৰ্ণগৰ (আই এছ টি এছ) এছ/এছ	• ৪২০ কেভি, ১×৮০ এম ডি এ আৰ ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰ (৫০০ গুণ এন জি আৰ আৰু এন জি আৰ বাহিপাছ এৰেঞ্জমেণ্টৰ সৈতে) - ২ সংখ্যক ৪২০ কেভি, ১×৮০ এম ডি এ আৰ - ২ সংখ্যক ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰৰ বাবে ছুইছিং ইকুইপমেণ্ট			
৫	৪২০ কেভি, ১×৬০ এম ডি এ আৰ ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰ সংস্থাপন (৪০০ গুণ এন জি আৰ আৰু এন জি আৰ বাহিপাছ এৰেঞ্জমেণ্ট) বৰ্ণগৰ (আই এছ টি এছ) ইণ্ড বৰ্ণগৰ (আই এছ টি এছ)-বালিপাৰা পাৰাৰ্গ্ৰীড ৪০০ কেভি ডি/চি কুৱাড লাইন বৰ্তমানৰ বগুহিগাঁও (পাৰাৰ্গ্ৰীড)-বালিপাৰা (পাৰাৰ্গ্ৰীড) ৪০০ কেভি ডি/চি (কুৱাড) লাইনৰ উভয় চাৰ্কিটক এল আই এল অ' সৃষ্টিৰ পাছত	• ৪২০ কেভি, ১×৬০ এম ডি এ আৰ ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰ (৪০০ গুণ এন জি আৰ আৰু এন জি আৰ বাহিপাছ এৰেঞ্জমেণ্টৰ সৈতে) - ২ সংখ্যক ছুইছিং ইকুইপমেণ্ট ৪২০ কেভি, ১×৬০ এম ডি এ আৰ ছুইছেল লাইন ৰিয়েক্টৰৰ বাবে - ২ সংখ্যক			

২। আয়োগৰ ওচৰত দাখিল কৰিবলগীয়া সম্পূৰ্ণ আবেদন আৰু আন নথি ৱেবছাইট <https://resonia.com>ত যিকোনো ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পাব। আয়োগৰ দ্বাৰা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা নিৰ্দ্ধাৰিত পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি আবেদন কোম্পানীৰ কাৰ্যালয় ৪ম মহলা, আৰ এম জেড ইনফিনিটি, প্লট নং ১৫, ফেজ IV, ছেক্টৰ ১৮, গুৰুগ্ৰাম শ্বাহপুৰ, হাৰিয়ানা ১২২০১৫ত মিস্ত্ৰৰ টি অমৰেন্দ্ৰ নাথ ৰেড্ডী বা কমিছনৰ কাৰ্যালয়ত পৰিচালনা কৰিব পাৰিব।

৩। আপতি আৰু পৰামৰ্শ কিবা থাকিলে সচিব, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগ ভট, ৭ম আৰু ৮ম মহলা, টাৱাৰ বি. বৰ্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ, নৌৰাঙ্গী নগৰ, নতুন দিল্লী-১১০০২৯ত আপত্তি(বোম্ব) পৰামৰ্শ(বোম্ব) আবেদনকাৰী অথবা ইয়াৰ কাৰ্য্যকৰী এজেণ্টক বাতৰিকাকতত এই জাননী প্ৰকাশ ১৫ দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল।

স্থান : গুৰুগ্ৰাম
তাৰিখ : ০১.০৮.২০২৫

মিস্ত্ৰৰ টি অমৰেন্দ্ৰ ৰেড্ডী
মুৰব্বী- ব্যৱসায় আৰু নিয়ামক